

BioRami 600 Harmaavesipuhdistamo (LVI-koodi: 3629 006)

(omakotitalon harmaille vesille)

IMETYSOASTO:

Sakosäiliö (tilavuus 1000 l)

Tuuletusputki D110

Tuloyhde D110


Näyteenottokaivo D315

(lisävaruste)

BioRami 600 Harmaavesipuhdistamo

Lähtöyhde D110

Tuuletusputki D110




Max. 1000

Max. 1000

Max. 2600

Purkuputki D110
(ei sis. toimitukseen)

Lähtöyhde D110



Ankkurointiiliina (2 kpl)

LISÄVARUSTE:

Ankkurointilevy (4 kpl)

Lähtöyhde D110

Purkuputki D110
(ei sis. toimitukseen)


min < 10 mm/m

JÄRJESTELMÄN KUVAUUS:

Mitoitusvitaama
Henkilömäärä
Asuinpinta-ala
Käyttöaika

l/vrk (600 l/vrk)
henkilöä (1-5 hlö)
(max. 150 m²)
kk/v


- Lämpöeristys ☐
- Ankkurointi ☐
- Näyteenottokaivo ☐
- PUKKU:
- Ojaan ☐
- Kivipesään ☐
- Imeytykseen ☐
- Avo-ojaan ☐
- Q-Bic tai Aquacell imeytyskasettiin ☐



Ankkurointiiliina (2 kpl)

LISÄVARUSTE:

Ankkurointilevy (2 kpl)



Wavin

Labko

Piir.no: 570G12fs
ToP/JS 22.01.16
ToP 22.01.16



Wavin–Labko piddättgä oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Johtuen jatkuvasta tuote–kehityksestä, tuotteiden teknisissä yksityiskohdissa tapahtuu muutoksia. Tuotteiden asentaminen tulee tehdä asennusohjeiden mukaan. Viranomaismääräykset vaihtelevat kunnittain. Selvitä oman kuntasi vaatimukset ennen jätevesijärjestelmän hankintaa.

Kosa/Kylä	Korttel/Tila	Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide		Piirustaja	Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus		Suunniteluola, työn numero ja piirustus n:o	Muutos